



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 400/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» комби-
нированного вида (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4)
Заведующая Шахбанова Зарипат Исмаиловна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 400 от 4 сентября 2017 г. главного (заместителя главного) госу-
дарственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федера-
льного закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 11 сентяб-
ря 2017 г. по 26 сентября 2017 г. проведена плановая / выездная проверка Старший инспектор от-
дела надзорной деятельности и профилактической работы №1 по г. Махачкала главного управле-
ния МЧС России по Республике Дагестан Магомедов А.Н., на территории, в здании (-ях) и поме-
щении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4» комбинированного вида (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4), расположенном (-ых)
по адресу: г. Махачкала, ул. С. Стальского, 45 корп.1, совместно с Заведующая Шахбанова Зарипат
Исмаиловна,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наимено-
вание объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкрет-ного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной безо-пасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объект е защиты противопожар-ные расстояния между зданиями и сооружениями не обеспечивают не-распространение пожара на соседние здания, сооружения. (МБДОУ ДЕТ-СКИЙ САД № 4)	Правила противопожарно-го режима в РФ	03.09.2018	
2	В помещениях с одним эвакуацион-ным выходом допускается пребыва-ние 10-ти и более детей.(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4)	СНиП 21-01-97* п.6.12	03.09.2018	
3	Вплотную к 2-х этажному зданию (тыльная сторона) допускается скла-дирование горючего материала. (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4)	ППБ 101-89 2.1.4	03.09.2018	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Шахбанова Зарипат Исмаиловна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022